



Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор)
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ

Регистрационный № **5938** от «**15**» мая **2015**г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что электроизмерительная лаборатория с переносным комплектом приборов **Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТЭЛЕКТРО-П»**

Кожуховская 5-я ул., д.9, пом.7, комн.1, Москва, 115193 зарегистрирована в Межрегиональном технологическом управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения приемо-сдаточных испытаний, профилактических испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000 В.

Перечень разрешённых видов испытаний и измерений:

1. Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами; проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки.
2. Измерения сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1 кВ.
3. Измерения сопротивления заземляющих устройств.
4. Измерение напряжения прикосновения и шага.
5. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей.
6. Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземлённой нейтралью.
7. Проверка фазировки РУ напряжения до 1 кВ и их присоединений.
8. Испытание (проверка) устройств защитного отключения (УЗО).
9. Испытание устройств АВР.
10. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты электрооборудования напряжением до 1 кВ.
11. Испытание измерительных трансформаторов тока.
12. Испытание крепежных деталей розеток и приспособлений для подвешивания светильников.
13. Испытание электродвигателей переменного тока напряжением до 1 кВ.
14. Испытание машин постоянного тока до 1 кВ.
15. Испытание сборных и соединительных шин.
16. Испытание конденсаторов.
17. Испытание вентильных разрядников и ограничителей перенапряжений.
18. Испытание силовых кабельных линий напряжением до 1 кВ.

Свидетельство выдано на основании протокола № 17-ЭЛ от «15» мая 2015г.,
комиссии, назначенной приказом руководителя Межрегионального технологического
управления Ростехнадзора от 12.11.2012г. № 622.

Срок действия Свидетельства установлен до «15» мая 2018г.

Председатель комиссии
М.П.



О.Ю. Кудинов

